

Предписания органов, осуществляющих госконтроль в сфере образования.

Содержание	Сроки проверки	Акт проверки	Вид нарушений	Отметка о выполнении
<p>Распоряжение Первомайского отделения надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области от 23.06.2014 г. № 175 о проведении плановой проверки МБДОУ №312</p>	<p>01.07.2014– 28.07.2014</p>			
<p>Распоряжение Первомайского отделения надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области от 17.12.2013 г. № 444 о проведении внеплановой проверки МБДОУ № 312</p>	<p>18.12.2013– 23.12.2013.</p>	<p>Акт проверки от 19.12.2013</p>	<p>Нарушений нормативно-правовых актов и нормативных документов, содержащих требование пожарной безопасности, при проведении проверки не обнаружено</p>	
<p>Предписание № 308-7/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности</p>	<p>28.12.2012</p>		<p>1. Не произведено испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу</p> <p>2. Не произведено испытание наружных пожарных лестниц с составление соответствующего акта испытания</p>	<p>Выполнено</p> <p>выполнено</p>

<p>Предписание Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 1263 от 26.12.2012</p>	<p>С 03.12 по 28.12.2012.</p>		<p>1. Теневые навесы № групп № 8,4,5 оборудовать деревянными полами</p> <p>2. В туалетных группах № 1, 6,7 произвести ремонтные работы</p> <p>3. В спальне логопедической группы № 7 произвести замену окон</p> <p>4. В группах № 1,2,3,4,5,6 моечные ванны буфетной обеспечить подключением к системе канализации посредством воздушного разрыва</p> <p>5. На пищеблоке установить резервный электронагреватель с жесткой разводкой к моечным ваннам</p>	<p>выполнено Установлены новые навесы июль 2013 г.</p> <p>Ноябрь 2014 г. Отсутствие финансирования</p> <p>выполнено Произведена замена окон во всех помещениях группы № 7 январь 2013 г.</p> <p>выполнено Произведен ремонт портомоек групп 3 1-9 Июль 2014</p> <p>Согласно плану-графику закупок Август 2014 г.</p>
--	--	--	---	--